

关于东莞市石碣医院新住院大楼建设工程计价争议的复函

原创 省标定站 广东省建设工程标准定额站订阅号 2023-08-02 07:40 发表于广东

收录于合集

#争议复函

266个



关于东莞市石碣医院新住院大楼 建设工程计价争议的复函

粤标定函〔2023〕90号

东莞市石碣医院、湖南星大建设集团有限公司：

你们通过广东省建设工程造价纠纷处理系统，申请解决东莞市石碣医院新住院大楼建设工程计价争议的来函及相关资料收悉。

2022年7月26日签订的施工总承包合同显示，本工程位于东莞市石碣镇，资金来源为医院自筹，发包人东莞市石碣医院采用公开招标方式，确定由湖南星大建设集团有限公司负责承建。工程合同价格形式为总价合同，采用工程量清单计价方式，目前处于合同履行阶段。现对来函涉及的工程计价争议事项答复如下：

本工程承包人已根据基坑支护设计图纸完成三轴止水搅拌桩和支护桩施工，为检验止水效果，发包人要求承包人委托具有资质的第三方进行专项基坑止水帷幕抽水试验，发承包双方对该试验费由谁承担产生争议。发包方认为，根据合同专用条款第96.7.3条约定，建设工程质量检测业务应由发包人依法委托，且由发包人支付相关费用，其它试验、检测则由承包人负责，基坑止水帷幕抽水试验属于其他试验范围，故费用已包含在合同总价中。承包人认为，合同清单只包含基坑降水费、水位观测井费，并未包含基坑止水帷幕抽水试验费，此费用属于发包人需委托第三方进行试验的费用，应由发包人承担。

我站认为，经查《建筑地基基础检测规范》DBJ/T15-60-2019，基坑止水帷幕抽水试验并未列入检测规范内，为非必须检测项目，发包人在检验质量中要求承包人委托具有资质的

第三方做专项基坑止水帷幕抽水试验，如检测合格，该费用由发包人承担，不合格则由承包人承担。

专此函复。

广东省建设工程标准定额站

2023年7月19日

收录于合集 #争议复函 266

[上一篇 · 关于平岗-广昌原水供应保障工程计价争议的复函](#)

阅读 667



广东省建设工程标准定额站订阅号

分享

收藏

2

4

写下你的留言